

No :
Tanggal : 02 Februari 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Blower Kapasitas 5,5 Kw 3 Phase 380/660 – 12,1 A/7,0 A Include Penggantian Bearing	Unit 3	-	-	-	-	1	Jasa	30-03-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Motor Blower AHU Zona 2 Unit 3. No Inventaris AHU : 1402-19-1-0151-2
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR UNTUK PERBAIKAN MOTOR BLOWER AHU ZONA 2 UNIT 3

Situasi :

Pada saat dilakukan daily activity untuk HVAC Unit 3, terdapat mcb AHU zona 2 mengalami trip pada kabel.

Kemudian dilakukan penelusuran jalur kabel control dari panel hingga motor blower AHU dan pengukuran tegangan suplai pada terminal output panel kedua tindakan tersebut menunjukkan dalam kondisi normal sesuai spesifikasi.

Kemudian dilakukan pengukuran resistansi motor blower, hasil menunjukkan nilai resistansi tidak merata juga terindikasi konslet antar lilitan motor dengan body.

Kondisi tersebut berdampak pada AHU zona 2 tidak dapat beroperasi, karena motor blower merupakan komponen utama yang mendistribusikan udara ke ruangan.

Oleh karena itu, diperlukannya proses gulung lilitan pada motor blower AHU zona 2 guna menunjang kegiatan produksi di unit 3.

Target :

Suhu di Produksi Unit 3 memenuhi syarat sesuai dengan CPOB.

Proposal :

Pengajuan jasa gulung motor blower kapasitas 5,5kw 3phase 380/660 - 12,1A / 7,0A include penggantian bearing

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)

Ajeng Ayu D

Muchtar Arsil S

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)

Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)

Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0013/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ HVAC ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 02 Februari 2026				
Nama Peralatan : AHU Zona 2 Unit 3				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1402-19-1-0151-2				
Kronologis: Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, saat dilakukan daily activity untuk HVAC Unit 3, terdapat mcb AHU zona 2 mengalami trip pada kabel. Kemudian dilakukan pemeriksaan yaitu penelusuran jalur kabel control dari panel hingga motor blower AHU dan melakukan pengukuran tegangan suplai pada terminal output panel kedua tindakan tersebut menunjukkan dalam kondisi normal sesuai spesifikasi. Kemudian dilakukan pengukuran resistansi motor blower, hasil menunjukkan nilai resistansi tidak merata juga terindikasi konslet antar lilitan motor dengan body. Kondisi tersebut berdampak pada AHU zona 2 tidak dapat beroperasi, karena motor blower merupakan komponen utama yang mendistribusikan udara ke ruangan.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Mengajukan proses gulung lilitan motor include penggantian bearing motor blower AHU zona 2 Unit 3 sebanyak 1 unit				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☒ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	