

No : _____
Tanggal : 10 Februari 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ALAT00278	Automatic Voltage Regulator	Utility	-	-	-	-	1	Pcs	06-04-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Automatic Voltage Regulator Yang Rusak Pada Genset Kaihua KW404E 1000 kVA di Utility. No Inventaris : 1503-12-1-01261-2-1
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR UNTUK GENSET KAIHUA KW404E 1000KVA DI UTILITY

Situasi :

Kondisi Genset saat operasional hanya mampu menghasilkan tegangan L-L : 40V dan L-N : 23V.

Setelah dilakukan pengecekan diperoleh permasalahan pada AVR, yang optimalnya berfungsi untuk step up tegangan sesuai standar PLN yaitu L-L : 380-400V dan L-N : 220-230V.

Kondisi ini mengakibatkan genset tidak bisa dioperasikan saat kondisi emergency listrik PLN padam, yang jika dibiarkan akan berpotensi kondisi operasional produksi akan berhenti total saat terjadi listrik PLN padam.

Target :

Normalisasi operasional Genset agar mampu menyuplai listrik saat kondisi emergency listrik PLN padam.

Proposal :

Pengajuan pembelian automatic voltage regulator sebanyak 1 pcs

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhan Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0018/BAKP/II/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Utility ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 09 Februari 2026				
Nama Peralatan : Genset 1000 kVA				
Merk / Type : Kaihua KW404E 1000 kVA				
No. Inventaris : 1503-12-1-01261-2-1				
Kronologis: Kondisi Genset saat operasional hanya mampu menghasilkan tegangan L-L : 40V dan L-N : 23V. Setelah dilakukan pengecekan diperoleh permasalahan pada AVR, yang optimalnya berfungsi untuk step up tegangan sesuai standar PLN yaitu L-L : 380-400V dan L-N : 220-230V. Kondisi ini mengakibatkan genset tidak bisa dioperasikan saat kondisi emergency listrik PLN padam, yang jika dibiarkan akan berpotensi kondisi operasional produksi akan berhenti total saat terjadi listrik PLN padam.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan AVR Genset - Pengajuan pembelian AVR baru				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		



PT TRIMURTI DWI LESTARI

SWITCHBOARD, ELECTRICAL, & MECHANICAL

Jl. Melati III No. 18, Tanah Tinggi - Tangerang
Telp.: 5581113 - 55738740 Fax. 55738738

No. : 1/TDL/S/II/26
Lamp. :
Hal : Penawaran Harga

Tangerang, 4 Februari 2026

Kepada Yth.,
PT. Mersifarma TM

Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan pengadaan 1 unit AVR type WT 2 genset 1000kva no. 2 berikut pemasangannya

No	Uraian	QTY	Harga Satuan	Jumlah
1	AVR (Automatic Voltage Regulator)	1 buah	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
TOTAL Terbilang: # Tiga juta rupiah #				Rp 3,000,000

Demikianlah surat penawaran ini kami ajukan dan atas kerja sama yang baik sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

M.J.W. Singgih

M. Ardhan R