

No : _____
Tanggal : 02 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO03203	Capasitor 20μF±5% ; 400VAC ; 50 Hz	Unit 4	-	-	-	-	3	Pcs	27-05-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Pompa Air Cooling Tower di Unit 4
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN CAPASITOR UNTUK PERBAIKAN POMPA AIR COOLING TOWER DI UNIT 4

Situasi :

Saat ini kondisi pompa supply cooling tower Unit 4 mengalami overload.
Setelah dilakukan pengecekan diperoleh kondisi capacitor motor pompa sudah lemah sehingga menyebabkan arus operasional menjadi unbalance.
Selain itu dilakukan pengecekan juga terhadap motor dan instalasi kelistrikan dalam kondisi baik.
Sehingga diperlukan pengajuan pembelian capacitor sesuai spesifikasi yang terpakai saat ini.
Permintaan capacitor sebanyak 3 pcs yaitu 1 pcs untuk penggantian dan 2 pcs untuk spare.

Target :

Pompa air Cooling tower dapat beroperasi dengan normal & lancar untuk support pendinginan mesin - mesin di Unit 4.

Proposal :

Pengajuan pembelian capacitor 20μF±5% ; 400VAC ; 50 Hz sebanyak 3 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhanay Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0033/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Pompa Cooling Tower ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Rabu, 01 April 2026				
Nama Peralatan : Pompa Air Cooling Tower Unit 4				
Merk / Type : Pedrollo NGAm 1A				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Saat ini kondisi pompa supply cooling tower Unit 4 mengalami overload. Setelah dilakukan pengecekan diperoleh kondisi capacitor motor pompa sudah lemah sehingga menyebabkan arus operasional menjadi unbalance. Selain itu dilakukan pengecekan juga terhadap motor dan instalasi kelistrikan dalam kondisi baik. Sehingga diperlukan pengajuan pembelian capacitor sesuai spesifikasi yang terpakai saat ini.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Sementara menggunakan capacitor dari motor pompa unit lain yang sedang tidak beroperasi				
Dibuat:  M. Ardhanry Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	