

No : _____
Tanggal : 20 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO19001	Stop Kontak Programmable Timer Brand/Type : Taffware KWE-TM02-EU	Office & Kanser	-	-	-	-	2	Pcs	15-06-26	1. Inventaris		Penggantian Timer Stop Kontak Yang Rusak Untuk Pompa Office & Kanser
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN STOP KONTAK PROGRAMMABLE TIMER UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK PADA POMPA OFFICE & KANSER

Situasi :

Pada operasional supply air ke area Office dan Kanser, sebelumnya telah digunakan timer stop kontak untuk mengatur jadwal nyala dan mati pompa secara otomatis sesuai kebutuhan jam kerja. Namun saat ini perangkat timer tersebut telah mengalami kerusakan sehingga fungsi pengaturan waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akibat kondisi tersebut, pengoperasian pompa kembali dilakukan secara manual atau tidak terkontrol.

Hal ini menyebabkan potensi pompa menyala di luar jam kebutuhan, tidak mengikuti pola penggunaan air di office, serta meningkatkan risiko pola kerja pompa yang tidak stabil, seperti nyala–mati tidak teratur (rapid cycling) atau pompa bekerja terlalu lama tanpa jeda.

Kondisi ini dapat berdampak pada pemborosan energi serta mempercepat penurunan umur pakai pompa.

Target :

Mengoptimalkan operasional pompa air dan mengurangi konsumsi energi listrik.


Proposal :

Pengajuan penggantian (replacement) timer stop kontak yang telah rusak dengan unit baru yang memiliki fungsi pengaturan waktu otomatis.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhanay Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0042/BAKP/IV/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Pompa ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 20 April 2026				
Nama Peralatan : Timer Pompa Office & Kanser				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Pada operasional supply air ke area office dan kanser, sebelumnya telah digunakan timer stop kontak untuk mengatur jadwal nyala dan mati pompa secara otomatis sesuai kebutuhan jam kerja. Namun saat ini perangkat timer tersebut telah mengalami kerusakan sehingga fungsi pengaturan waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat kondisi tersebut, pengoperasian pompa kembali dilakukan secara manual atau tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan potensi pompa menyala di luar jam kebutuhan, tidak mengikuti pola penggunaan air di office, serta meningkatkan risiko pola kerja pompa yang tidak stabil, seperti nyala–mati tidak teratur (rapid cycling) atau pompa bekerja terlalu lama tanpa jeda. Kondisi ini dapat berdampak pada pemborosan energi serta mempercepat penurunan umur pakai pompa.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Operasional manual hanya dinyalakan saat akhir shift 3 dan dimatikan saat awal shift 3				
Dibuat:  M. Ardhanry Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	