

No :
Tanggal : 21 April 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	PMSN00093	Food Grade Hose 2" To Ferrule 1.5", Panjang 4200mm, Temp 200°C & Pressure 10 Bar	Unit 1 Steril & Unit 6A	-	-	-	-	3	Pcs	15-06-26	1. Inventaris		Untuk Mixing Tank 200 Liter di Unit 1 Steril & Mixing Tank 1000 Liter di Unit 6A. No Inventaris : 1641-11-1-0111-2-3 1641-19-1-0183-2-3
2	IMO03129	Clamp SS316 1"	Unit 1 Steril & Unit 6A	-	-	-	-	10	Pcs	15-06-26	2. Spareparts	v	
3	IMO03129	Clamp SS316 2"	Unit 1 Steril & Unit 6A	-	-	-	-	10	Pcs	15-06-26	3. Consumable		
4	IMO03129	Clamp SS316 1½"	Unit 1 Steril & Unit 6A	-	-	-	-	10	Pcs	15-06-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN FOOD GRADE HOSE & CLAMP UNTUK MIXING TANK 200 L DI UNIT 1 STERIL & MIXING TANK 1000 LITER DI UNIT 6A

Situasi :

Saat ini 1 pcs food grade hose di Unit 1 steril dalam keadaan rusak / putus dan tidak bisa diperbaiki, serta membutuhkan tambahan 2 pcs food grade hose untuk proses mixing vials baik Unit 1 Steril & Unit 6A. Sesuai dengan Form Service No.29910 (Perbaikan & Penggantian Selang PSG yang putus).

Daftar Produsen dan Distributor Food Grade Hose di Indonesia:

1. Toyox Indonesia (TOYOFOODS): Memproduksi selang food grade dan konektor tahan tekanan yang dirancang khusus untuk industri makanan dan minuman.
2. PT Cipta Unggul Asia (Norres Germany): Distributor resmi selang Norres Airduc Food Grade (FDA Approved) yang fleksibel dan tahan panas.
3. PT Kemenangan (Keman Hose): Memproduksi selang karet dan PVC berkualitas tinggi, termasuk untuk aplikasi makanan, menggunakan mesin otomatis Eropa.
4. PT Totalitas Teknik Indonesia (Mondea): Menyediakan berbagai jenis food grade hose termasuk silicone, PE, dan edible oil hose.

Target :

Mengembalikan produktifitas mixing proses kembali normal baik ampoule maupun vial di area produksi Steril.

Proposal :

Pembelian food grade hose sesuai kebutuhan & akan masuk stock spareparts.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Mokh. Andri Gunawan		 Hendrawan	
				 Hermawan Widyaprasetya	

Lampiran



 <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			29910												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-03-06 13:00:00												
Nama Pemohon : Amanda Wahyu Kurniawan Departemen : Produksi Steril Nama Gedung/Area : Unit 1 Steril Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Peralatan Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-03-13 Permohonan : Service															
<i>(Diisi oleh pemohon)</i> Deskripsi Permohonan : Mohon dilakukan perbaikan pada selang PSG yang putus ketika dipakai sementara di mesin Autoclave 250 L															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Pemohon</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Mengetahui</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Menyetujui*</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Penerima</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <i>Amanda Wahyu Kurniawan</i> 2026-03-06 13:00:00 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-03-09 08:01:55 </td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-03-09 08:27:57 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td></td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Amanda Wahyu Kurniawan</i> 2026-03-06 13:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-03-09 08:01:55		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-03-09 08:27:57		Departemen Manager	Plant Manager	
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
<i>Amanda Wahyu Kurniawan</i> 2026-03-06 13:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-03-09 08:01:55		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-03-09 08:27:57												
	Departemen Manager	Plant Manager													
ENGINEERING DEPARTEMENT															
<i>(Diisi oleh Supervisor)</i> Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Pemeriksaan telah dilakukan dan tidak bisa diperbaiki dikarenakan selang tersebut putus pada pangkal konektor dan harus penggantian selang baru, kejadian dikarenakan produksi tidak menutup valve psg setelah proses autoclave 250L selesai pakai.															
		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : Low Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) 2026-03-06 Mulai 13:15:00 2026-03-06 Selesai 13:30:00 Apakah memerlukan SPB : SPB Engineering													
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :		Sudah selesai dilakukan pemeriksaan pada selang PSG, ditemukan selang yang putus dan tidak dapat diperbaiki lagi Disaran kan untuk penggantian baru.													
		Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-03-06 13:15:00	Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-03-06 13:30:00												
Komentar Pemohon		Hasil Perbaikan : Baik Keterangan : Paraf Pemohon :													
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
Ahmad Irul	Mokh Andri Gunawan	Hendrawan Mangun													
Project and Engineering Team		Engineering Supervisor													
		Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager