

Urgent

No :
Tanggal : 12 Mei 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN JASA

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pengajuan				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO10005	Jasa Gulung Motor Blower LAF 230 V / 50 Hz / 1,65 A / 375 W / 2500 rmin 5 µF Include Penggantian Bearing	Unit 1 Steril	23-05-25	1	PW017455	Mega Induksi	1	Jasa	26-05-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Motor Blower LAF Conveyor Input Tunnel Vial di Unit 1 Steril. No Inventaris : 435/S/Prod/VUW/11/11
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa	V	
											5. Project		

PERMINTAAN JASA GULUNG MOTOR UNTUK PERBAIKAN MOTOR BLOWER LAF CONVEYOR INPUT TUNNEL VIAL DI UNIT 1 STERIL

Situasi :

Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2026 dilakukan Pengecekan untuk semua LAF di Unit 1 steril.

Ditemukan LAF untuk konveyor input tunnel Vial tidak bisa menyala.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan awal pada sisi kelistrikan meliputi sumber listrik dan kondisi switch dan hasilnya dinyatakan dalam kondisi normal. Pemeriksaan berikutnya pada komponen motor blower LAF, berdasarkan hasil pengukuran hambatan diketahui bahwa lilitan motor dalam kondisi putus sehingga motor blower LAF tidak bisa menyala.

Motor blower LAF merupakan komponen utama karena berfungsi sebagai penghasil udara. Dengan kondisi motor blower LAF tidak menyala berdampak pada area tersebut tidak bisa dikondisikan.

Target :

Suhu di Produksi Unit 1 Steril memenuhi syarat sesuai dengan CPOB.

Proposal :

Pengajuan jasa gulung motor blower LAF 230V 50Hz 1,65A 375W 2500rmin 5µF include penggantian bearing sebanyak 1 jasa.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Muchtar Arsil S

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)




Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

Lampiran



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0053/BAKP/V/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ HVAC ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Jum'at, 08 Mei 2026				
Nama Peralatan : Motor Blower LAF Conveyor Input Tunnel Vial				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 435/S/Prod/VUW/11/11				
Kronologis: Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2026 dilakukan Pengecekan untuk semua LAF di Unit 1 steril. Ditemukan LAF untuk konveyor input tunnel Vial tidak bisa menyala. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan awal pada sisi kelistrikan meliputi sumber listrik dan kondisi switch dan hasilnya dinyatakan dalam kondisi normal. Pemeriksaan berikutnya pada komponen motor blower LAF, berdasarkan hasil pengukuran hambatan diketahui bahwa lilitan motor dalam kondisi putus sehingga motor blower LAF tidak bisa menyala. Motor blower LAF merupakan komponen utama karena berfungsi sebagai penghasil udara. Dengan kondisi motor blower LAF tidak menyala berdampak pada area tersebut tidak bisa dikondisikan.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengajuan SPJ gulung motor blower LAF sebanyak 1 jasa				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☐ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☒ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		