

Urgent

No :
Tanggal : 12 Mei 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO01239	Accu GS Astra Premium 190H52/N200	Utility Engineering	30-07-24	4	PW008169	CV. Teknindo Abadi	3	Unit	26-05-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan Genset 1000 KVA No. 1 & Genset 2500 KVA di Utility Engineering. No Inventaris : 1503-12-1-01261-2-1
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
2	IPT00033	Klem Terminal Kepala Aki Kuningan N200 (6 Set)	Utility Engineering	-	-	-	-	12	Pcs	26-05-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN ACCU & KLEM TERMINAL KEPALA AKI UNTUK PERBAIKAN GENSET 1000 KVA NO. 1 & GENSET 2500 KVA DI UTILITY ENGINEERING

Situasi :

Saat ini, keandalan sistem kelistrikan cadangan di area fasilitas berada dalam kondisi berisiko tinggi dikarenakan kendala pada sistem starter 2 unit genset utama.

Genset 1000 kVA : Merupakan penyuplai listrik utama yang menyuplai daya ke sebagian besar area pabrik, termasuk Gedung Office, Mess, dan Unit 1-5.

Hasil pengecekan menunjukkan 1 unit aki telah mengalami drop tegangan.

Mengingat cakupan bebannya yang luas, kegagalan start pada unit ini akan berdampak langsung pada penghentian total aktivitas administrasi dan produksi di unit-unit tersebut.

Genset 2500 kVA : Unit ini telah masuk ke dalam perencanaan (planning) untuk diaktifkan pada tahun ini guna mendukung kebutuhan daya fasilitas pada Unit 6, 7, 8 dan Gudang Sentral. Namun, ditemukan 2 unit aki yang sudah drop akibat kondisi standby yang lama/belum pernah digunakan.

Target :

Memastikan Genset selalu dalam kondisi ready-to-start untuk memitigasi risiko downtime.

Proposal :

Pengajuan pembelian aki baru & klem terminal kepala aki dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhany Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



Aki Existing (Rusak)



Kebutuhan Aki



Klem Kepala Aki (Rusak)

Patah



Kebutuhan Klem Kepala Aki

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0054/BAKP/V/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Genset ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Jum'at, 08 Mei 2026				
Nama Peralatan : Genset				
Merk / Type : Kaihua KW404E 1000 kVA & 2500 kVA				
No. Inventaris : 1503-12-1-01261-2-1				
Kronologis: Saat ini, keandalan sistem kelistrikan cadangan di area fasilitas berada dalam kondisi berisiko tinggi dikarenakan kendala pada sistem starter 2 unit genset utama. Genset 1000 kVA : Merupakan penyuplai listrik utama yang menyuplai daya ke sebagian besar area pabrik, termasuk Gedung Office, Mess, dan Unit 1-5. Hasil pengecekan menunjukkan 1 unit aki telah mengalami drop tegangan. Mengingat cakupan bebannya yang luas, kegagalan start pada unit ini akan berdampak langsung pada penghentian total aktivitas administrasi dan produksi di unit-unit tersebut. Genset 2500 kVA : Unit ini telah masuk ke dalam perencanaan (planning) untuk diaktifkan pada tahun ini guna mendukung kebutuhan daya fasilitas pada Unit 6, 7, 8 dan Gudang Sentral. Namun, ditemukan 2 unit aki yang sudah drop akibat kondisi standby yang lama/belum pernah digunakan.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan, pengisian air aki dan pengecasan aki genset				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		