

Kebutuhan WF untuk Dudukan AHU Ruangan	Jumlah	Satuan	
IWF 200 mm ✓	138	meter	✓
Kawat las RD 260 Dia 3,2 mm	90 ~~115~~	kg	✓
Mata Gerinda Potong 4"	60 ~~87~~	pcs	✓
Cat Zincromate	115 ~~390~~	kg	✓
Kawat Argon Stainless Dia 2,6 mm	20	kg	✓
Kawat las RB 260 Dia 2,6 mm	5	kg	✓

Saud
18/5

Note Perubahan Spek:

Perlu ada perubahan spek dari WF150 menjadi WF200 sesuai diskusi dengan SHP, kenaikan dimensi tinggi untuk mengakomodir jalur drainase pada AHU. Spesifikasi untuk ketinggian dudukan AHU adalah 18 cm, sehingga dipilih WF200 sebagai penggantinya.

~ 172 mm ~

