

ANALISA PERMINTAAN BARANG

Bagian : Project

Tanggal : 21 Mei 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	ATSP01009	Steker Listrik	Pc	0	30	-30	0	30	0	0

Catatan :

- * Permintaan barang diatas adalah barang-barang yang sudah dibawah minimum stock sehingga perlu diajukan permintaan terhadap barang-barang tersebut.
- * Consumable Justification barang yang diajukan SPB terlampir
- * Permintaan barang saat ini adalah permintaan untuk Dept Project pertama dan akan di stok oleh Dept Project dikarenakan stok Consumable ini akan dipisah dengan stok Dept Teknik.

Pemohon



Galih Pamungkas
Administration Project

Diperiksa


Linda Dwi Rachmawan
Supervisor Electrical

Mengetahui


Dickv Mohamad Tasdik
Civil Engineering Manager



Good Quality Improves Life's Quality

PT. MERSIFARMA TM.
SUKABUMI-INDONESIA

CONSUMABLE JUSTIFICATIONS

Nomor :

Tanggal : 21 Mei 2026

Revisi : 00

NAMA BARANG	Stecker Listrik
TYPE / BRAND	
DIGUNAKAN UNTUK	Kabel Power, Meja Inpeksi Visual , Mesin Band Sealer , pompa celup IPAL, Mesin Metal Detector, dan Lampu Natrium



No	DIPAKAI UNTUK	Lokasi	Jumlah Peralatan [A]	JUMLAH BARANG/ SATU ALAT (B)	Total [A x B]
1	Kabel Power	Teknik	18	1	18
2		Produksi Unit 1 Steril	12	1	12
3		Produksi Unit 1	4	1	4
4		Produksi Unit 2	10	1	10
5		Produksi Unit 3	8	1	8
6		Produksi Unit 4	12	1	12
7		Produksi Unit 5	8	1	8
8		Logistik	14	1	14
9		Gedung Kantor	75	1	75
10	Meja Inspeksi Visual	Produksi Unit 1 steril	7	1	7
11		Produksi Unit 6A steril	21	1	21
12	Mesin Band Sealer	Produksi Unit 2	2	1	2
13		Produksi Unit 4	5	1	5
14		Produksi Unit 4 Lantai 2	2	1	2
15	Pompa Celup	Area IPAL	4	1	4
16		Torn IPAL U.2	2	1	2
17		Bak Control U.3	1	1	1
18		Bak Control U.4	1	1	1
19	Metal Detector	Produksi U.1	3	1	3
20		Produksi U.2	5	1	5
21		Produksi U.3	3	1	3
22		Produksi U.4	10	1	10
23	Lampu Natrium	Produksi Unit 1S	1	1	1

24	Lampu Natrium	Produksi Unit 3	1	1	1
25		Produksi Unit 4	1	1	1
26		Produksi Unit 6A Steril	1	1	1
TOTAL STECKER LISTRIK TERPASANG					231 PCS

A	Mean Time Between Failure (MTBF)	24 Months
B	MTBF Assumption	24 Months
C	Average Months consumption	$231 \text{ Pcs} / 24 \text{ Months} = 9,6 \text{ Pcs} \approx 10 \text{ pcs}$
D	Lead Time	2 Months (From SPB)
E	Decide to maintain minimal stock	$(C) \times D = 10 \times 2 = 20 \text{ Pcs}$
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	$(150\% \times E) = 150\% \times 20 = 30 \text{ pcs}$

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
20	30

Di Susun Oleh	Diperiksa	Mengetahui
	 <u>Linda Dwi Rachmawan</u> <u>Supervisor Electrical</u>	 <u>Dicky Mohamad Tasdik</u> <u>Civil Engineering Manager</u>