

No : _____
 Tanggal : 23 Juni 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO13120	Motor Fan Outdoor HVAC THFM-017E-A 50 HZ 6P 750W Include Blade	Unit 4 Lantai 1	-	-	-	-	1	Pcs	18-08-26	1. Inventaris		Untuk Penggantian Motor Fan Yang Rusak Pada HVAC Zona 2 Unit 4. No Inventaris HVAC : 1402-13-1-0161-2-2
											2. Spareparts	V	
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN MOTOR FAN OUTDOOR HVAC UNTUK PENGGANTIAN YANG RUSAK HVAC ZONA 2 UNIT 4

Situasi :

Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2026 dilakukan daily activity untuk HVAC Unit 4 lantai 1.

Ditemukan outdoor zona 2 No. 1 tidak menyala, jumlah outdoor zona 2 sebanyak 2 outdoor.

Setelah dilakukan pengecekan pada hambatan, hasilnya gulungan pada motor fan mengalami short yang menyebabkan outdoor tidak berfungsi, kemudian sebagai evaluasi dan tindak lanjut dari kerusakan dilakukan pengecekan pada sumber tegangan 1 phase dan 3 phase serta komponen kelistrikan lainnya menunjukan dalam kondisi normal.

Kondisi tersebut berdampak pada suhu dan RH diruangan yang disupply oleh AHU zona 2 menjadi TMS, serta berdampak pada outdoor yang lainnya bekerja maksimal dan sering terjadi overheat pada kompresornya. Oleh karena itu, diperlukan penggantian motor fan 1 set include blade karena blade dan poros pada motor sudah tidak seimbang.

Target :

Suhu di produksi Unit 4 lantai 1 MS (memenuhi syarat) sesuai CPOB.

Proposal :

Pengajuan pembelian motor fan outdoor HVAC dengan spek terlampir diatas sebanyak 1 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



Muchtar Arsil S

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



Pengecekan Sumber Tegangan



Outdoor Zona 2 No. 1 Unit 4 Lantai 1



Kartu Perbaikan/ Riwayat Mesin

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0071/BAKP/VI/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ Motor Fan ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 22 Juni 2026				
Nama Peralatan : Motor Fan Outdoor HVAC				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1402-13-1-0161-2-2				
Kronologis: Pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2026 dilakukan daily activity untuk HVAC Unit 4 lantai 1. Ditemukan outdoor zona 2 No. 1 tidak menyala, jumlah outdoor zona 2 sebanyak 2 outdoor. Setelah dilakukan pengecekan pada hambatan, hasilnya gulungan pada motor fan mengalami short yang menyebabkan outdoor tidak berfungsi, kemudian sebagai evaluasi dan tindak lanjut dari kerusakan dilakukan pengecekan pada sumber tegangan 1 phase dan 3 phase serta komponen kelistrikan lainnya menunjukkan dalam kondisi normal. Kondisi tersebut berdampak pada suhu dan RH diruangan yang disupply oleh AHU zona 2 menjadi TMS, serta berdampak pada outdoor yang lainnya bekerja maksimal dan sering terjadi overheat pada kompresornya.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Mengajukan pembelian motor fan outdoor HVAC				
Dibuat:  Muchtar Arsil S Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		