

No : _____
 Tanggal : 07 Juli 2026
 Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO11045	Skun Tembaga SC35-10	Unit 6A	-	-	-	-	12	Pcs	28-08-26	1. Inventaris		Untuk Vial Liquid Tunnel Depyrogenation 1 di Unit 6A. No Inventaris : 1658-19-1-0183-2-2
2	IMO11045	Skun Tembaga SC35-8	Unit 6A	-	-	-	-	30	Pcs	28-08-26	2. Spareparts	V	
3	IMO11045	Skun Tembaga SC25-8	Unit 6A	-	-	-	-	60	Pcs	28-08-26	3. Consumable		
4	IMO11045	Skun Tembaga SC25-6	Unit 6A	-	-	-	-	100	Pcs	28-08-26	4. Jasa		
5	IMO11176	Kabel NYAF 35mm Supreme	Unit 6A	-	-	-	-	50	Meter	28-08-26	4. Jasa		
6	IMO11176	Kabel NYAF 25mm Supreme	Unit 6A	-	-	-	-	50	Meter	28-08-26	5. Project		

PERMINTAAN SPAREPART UNTUK PERBAIKAN VIAL LIQUID TUNNEL DEPYROGENATION 1 DI UNIT 6A

Situasi :

Sesuai dengan Form Service No. 31080, Pemeriksaan & Perbaikan jalur listrik Tunnel Ampoule Sterilisasi Akhir Unit 6A, ditemukan beberapa parts yang sudah gosong dan memerlukan penggantian.

Target :

Mengembalikan semua mesin dalam kondisi optimal dan siap pakai.

Proposal :

Pembelian parts yang sesuai dengan quality, quantity & ukuran.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
					
Ajeng Ayu D	Mokh. Andri Gunawan	Muchtar Arsil		Hermawan Widyaprasetya	

LAMPIRAN



 <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan												
			31080												
			Tanggal & Jam Pengajuan												
			2026-06-17 08:00:00												
Nama Pemohon : Rizqi Ajiwijaya Departemen : Produksi Steril Unit 6A Nama Gedung/Area : UNIT 6A Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tunnel Ampoule Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-06-17 Permohonan : Service															
(Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon untuk dilakukan pemeriksaan pada jalur listrik mesin tunnel ampul Sterilisasi Akhir															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Pemohon</th> <th>Mengetahui</th> <th>Menyetujui*</th> <th>Penerima</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <i>Rizqi Ajiwijaya</i> 2026-06-17 08:00:00 </td> <td style="text-align: center;"> <i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-17 08:36:01 </td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-17 09:16:39 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Departemen Manager</td> <td style="text-align: center;">Plant Manager</td> <td></td> </tr> </table>				Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima	<i>Rizqi Ajiwijaya</i> 2026-06-17 08:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-17 08:36:01		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-17 09:16:39		Departemen Manager	Plant Manager	
Pemohon	Mengetahui	Menyetujui*	Penerima												
<i>Rizqi Ajiwijaya</i> 2026-06-17 08:00:00	<i>Yohanes Gregorius Reyaan</i> 2026-06-17 08:36:01		<i>Rangga Niki Al-Aziz</i> 2026-06-17 09:16:39												
	Departemen Manager	Plant Manager													
ENGINEERING DEPARTEMENT															
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : Pemeriksaan telah dilakuakn dan ditemukan beberapa parts yang gosong berupa skun, kabel, maka diperlukan penggantian dengan parts yang baru															
		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : High Risk - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai 2026-06-17 09:00:00 Selesai 2026-06-17 00:00:00 Apakah memerlukan SPB : Ya, SPB dibuat oleh engineering													
PENANGANAN PERMOHONAN															
Perbaikan / Penyelesaian :		Sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan ditemukan beberapa parts yang terbakar yaitu skun dan kabel, maka dari itu diperlukan penggantian part baru.													
Komentar Pemohon	Mulai (Tanggal / Jam) : 2026-06-17 09:00:00		Selesai (Tanggal / Jam) : 2026-06-17 00:00:00												
	Hasil Perbaikan : Baik														
	Keterangan :		Paraf Pemohon :												
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui													
<i>Guntur</i>	<i>Mokh. Andri Gunawan</i> 2026-06-18 06:51:40	<i>Hendrawan Mangun</i> 2026-06-18 06:51:40													
Guntur	Mokh. Andri Gunawan	Hendrawan Mangun													
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager													

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement
*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager