

No : _____
Tanggal : 10 Juli 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO13070	Medium Filter Type MBGT-4V Efisiensi F8 Uk. 592 x 592 x 290	Lab. Mikro	-	-	-	-	2	Pcs	02-09-26	1. Inventaris		Untuk Perbaikan AHU Zona 1 Kelas D Lab. Mikro No Inventaris : 1402-19-1-01134-2-1
											2. Spareparts		
											3. Consumable	V	
2	IMO13070	Medium Filter Type MBGT-4V Efisiensi F8 Uk. 287 x 593 x 290	Lab. Mikro	-	-	-	-	2	Pcs	02-09-26	4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN MEDIUM FILTER UNTUK PERBAIKAN AHU ZONA 1 KELAS D LAB. MIKRO

Situasi :

Pada saat daily inspection HVAC ditemukan differential pressure medium filter AHU Lab. Mikrobiologi Zona 1 Kelas D mencapai 350 Pa (alert limit). Medium filter blocking akan menyebabkan penurunan parameter meliputi penurunan flow AHU yang berdampak pada differential pressure ruangan dan air changes, suhu dan kelembaban, serta partikel tidak memenuhi syarat.

Medium filter yang terpasang saat ini dengan type pocket efisiensi F8, type tersebut setelah diidentifikasi akan lebih cepat blocking jika digunakan pada unit yang memiliki konsentrasi partikel (debu) lebih tinggi. Sedangkan type MBGT-4V memiliki kapasitas penampungan debu (dust holding capacity) yang lebih baik sehingga memiliki umur pakai yang lebih panjang.

Oleh karena itu, diperlukan pembelian medium filter baru dengan type MBGT-4V efisiensi F8.

Target :

Suhu di Lab. Mikro memenuhi syarat sesuai CPOB.

Proposal :

Pengajuan pembelian medium filter dengan rincian terlampir diatas.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



Medium Filter Pocket (Contoh)



Akan Diganti



Medium Filter MBGT-4V



Medium Filter Pocket (Contoh)




Akan Diganti



Medium Filter MBGT-4V



Magnehelic Medium Filter Zona 1 Kelas D
Lab. Mikro

 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0079/BAKP/VII/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☒ AHU ☐ _____ ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Rabu, 08 Juli 2026				
Nama Peralatan : AHU				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : 1402-19-1-01134-2-1				
Kronologis: Pada saat daily inspection HVAC ditemukan differential pressure medium filter AHU Lab. Mikrobiologi Zona 1 Kelas D mencapai 350 Pa (alert limit). Medium filter blocking akan menyebabkan penurunan parameter meliputi penurunan flow AHU yang berdampak pada differential pressure ruangan dan air changes, suhu dan kelembaban, serta partikel tidak memenuhi syarat. Medium filter yang terpasang saat ini dengan type pocket efisiensi F8, type tersebut setelah diidentifikasi akan lebih cepat blocking jika digunakan pada unit yang memiliki konsentrasi partikel (debu) lebih tinggi. Sedangkan type MBGT-4V memiliki memiliki kapasitas penampungan debu (dust holding capacity) yang lebih baik sehingga memiliki umur pakai yang lebih panjang.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Mengajukan pembelian medium filter baru				
Dibuat:  Adiansyah Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		