

No :
Tanggal : 17 Juli 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO05001	Exhaust Fan Brand : CKE Size : 18" (W:58 x L:31 x H:60 cm) Spesifikasi : 185 W ; 380 VAC ; 1400 RPM	Ruang Trafo & LVMDP	-	-	-	-	3	Unit	24-08-26	1. Inventaris	V	Untuk Pemasangan di Ruang Trafo & LVMDP
											2. Spareparts		
											3. Consumable		
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN EXHAUST FAN UNTK PEMASANGAN DI RUANG TRAF0 & LVMDP

Situasi :

Exhaust fan eksisting merek CKE ukuran 18 inci yang terpasang di Ruang Trafo dan Ruang LVMDP (Low Voltage Main Distribution Panel) saat ini mengalami kerusakan/penurunan performa (motor terbakar, dan putaran melemah) sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal.

Ruang Trafo dan LVMDP merupakan area kritis yang menghasilkan panas tinggi secara konstan dari peralatan elektrikal utama.

Gangguan pada sistem sirkulasi udara ini menyebabkan akumulasi panas (overheating). Jika suhu ruangan melewati batas aman operasional komponen elektrikal, hal ini berpotensi memicu trip pada sistem proteksi, mempercepat penuaan isolasi komponen, hingga risiko fatal berupa flashover atau kebakaran yang dapat menyebabkan unplanned downtime pada seluruh operasional produksi pabrik.

Permintaan exhaust fan sebanyak 3 pcs yaitu 1 pcs untuk di ruang trafo & 2 pcs untuk di ruang LVMDP.

Target :

Mengembalikan performa pendinginan dan sirkulasi udara di Ruang Trafo dan LVMDP agar kembali berfungsi 100% normal.

Proposal :

Pengajuan pembelian exhaustfan 18" CKE sebanyak 3 unit.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhanry Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)



Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN

CKE Exhaust Fan 18 inch 380v Wall Fan 18 Inchi 3 Phase Industrial Fan



Update suhu ruangan ketika kondisi tanpa blower



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		Diisi oleh Pemohon No. : 0081/BAKP/VII/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Exhaust Fan ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 13 Juli 2026				
Nama Peralatan : Exhaust fan				
Merk / Type : -				
No. Inventaris : -				
Kronologis: Exhaust fan eksisting merek CKE ukuran 18 inci yang terpasang di Ruang Trafo dan Ruang LVMDP (Low Voltage Main Distribution Panel) saat ini mengalami kerusakan/ penurunan performa (motor terbakar, dan putaran melemah) sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. Ruang Trafo dan LVMDP merupakan area kritikal yang menghasilkan panas tinggi secara konstan dari peralatan elektrikal utama. Gangguan pada sistem sirkulasi udara ini menyebabkan akumulasi panas (overheating).				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak				
Tindakan sementara yang diambil: - Pengajuan pembelian exhaust fan baru				
Dibuat:  M. Ardhany Rafi Tgl. _____ (Staf/Koord)	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ (Koord./Spv/Ast. Mgr)	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ (Kepala Departemen)	Disposisi:	
(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak) ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa) Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 	