

Urgent

No :
Tanggal : 29 Juli 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	IMO02035	Bearing SKF Germany 6313/C3	Utility Engineering	-	-	-	-	2	Pcs	12-08-26	1. Inventaris		Untuk Low Pressure Compressor DENAIR DVWW-75 di Utility Engineering. No Inventaris : 1301-22-1-01261-2-1
											2. Spareparts	V	
2	IMO02035	Bearing SKF Germany 6314/C3	Utility Engineering	-	-	-	-	2	Pcs	12-08-26	3. Consumable		
											4. Jasa		
3	IMO07054	Grease SKF LGHP2/I	Utility Engineering	-	-	-	-	2	Kg	12-08-26	5. Project		

PERMINTAAN BEARING & GREASE UNTUK LOW PRESSURE COMPRESSOR DENAIR DI UTILITY ENGINEERING

Situasi :

Saat ini unit kompresor mengalami masalah operasional berupa kondisi jammed (macet) dan mengeluarkan suara/bunyi kasar saat dijalankan. Berdasarkan hasil investigasi dan analisa teknis tim di lapangan, penelusuran awal dilakukan dengan melepas hubungan coupling antara motor dan air end untuk mengisolasi sumber masalah. Dari pengujian ini, teridentifikasi bahwa kendala utama bersumber dari motor penggerak. Setelah dilakukan pembongkaran (dismantling) pada unit motor, ditemukan bahwa bearing motor mengalami kerusakan fisik secara signifikan (terdapat pecahan komponen bearing). Kondisi ini menyebabkan unit kompresor terhenti secara total (breakdown), yang berpotensi menghambat kelancaran suplai udara bertekanan untuk operasional produksi jika tidak segera ditangani.

Target :

Memastikan unit motor kompresor dapat kembali beroperasi secara optimal, normal, dan bebas dari getaran maupun suara kasar. Dengan menggunakan komponen pengganti berkualitas tinggi (high-tier brand) agar daya tahan (lifetime) bearing lebih panjang dan dapat menahan beban kerja kompresor secara kontinyu.

Proposal :

Pengajuan pengadaan sparepart bearing dan grease yang khusus untuk kompresor

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)		Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)		Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)	
 Ajeng Ayu D		 Firman Ardi Busono		 Hermawan Widyaprasetya	
M. Ardhanay Rafi					

LAMPIRAN



 PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA		BERITA ACARA KERUSAKAN PERALATAN		<i>Diisi oleh Pemohon</i> No. : 0090/BAKP/VII/2026
Departemen : Engineering		Kategori (Dept. GA): ☐ Peralatan Furniture ☐ Peralatan Mobil ☐ Peralatan Dapur ☐ Peralatan Keamanan ☐ Peralatan Kebersihan ☐ _____ ☐ _____ Kategori (Dept. Engineering): ☐ Mesin ☐ Produksi ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ Validasi ☐ Peralatan Laboratorium ☒ Low Pressure Compressor ☐ Alat Angkut Barang Berat ☐ _____ ☐ _____ Kategori (IT): ☐ Peralatan Printer/Komputer ☐ Peralatan CCTV ☐ Peralatan IT ☐ _____ ☐ _____		
Hari / Tanggal : Senin, 27 Juli 2026				
Nama Peralatan : Low Pressure Compressor				
Merk / Type : Denair 75 KW DVWW-75				
No. Inventaris : 1301-22-1-01261-2-1				
Kronologis: Saat ini unit kompresor mengalami masalah operasional berupa kondisi jammed (macet) dan mengeluarkan suara/bunyi kasar saat dijalankan. Berdasarkan hasil investigasi dan analisa teknis tim di lapangan, penelusuran awal dilakukan dengan melepas hubungan coupling antara motor dan air end untuk mengisolasi sumber masalah. Dari pengujian ini, teridentifikasi bahwa kendala utama bersumber dari motor penggerak. Setelah dilakukan pembongkaran (dismantling) pada unit motor, ditemukan bahwa bearing motor mengalami kerusakan fisik secara signifikan (terdapat pecahan komponen bearing). Kondisi ini menyebabkan unit kompresor terhenti secara total (breakdown), yang berpotensi menghambat kelancaran suplai udara bertekanan untuk operasional produksi jika tidak segera ditangani.				
SYARAT WAJIB : 1. Sertakan foto barang yang rusak Tindakan sementara yang diambil: - Pengecekan motor driven/penggerak kompresor - Pengajuan pengadaan spare part bearing dan grease yang khusus untuk kompresor				
Dibuat:  M. Ardhyani Rafi Tgl. _____ <i>(Staf/Koord)</i>	Diperiksa:  Firman Ardi Busono Tgl. _____ <i>(Koord./Spv/Ast. Mgr)</i>	Menyetujui:  Hermawan Widyaprasetya Tgl. _____ <i>(Kepala Departemen)</i>	Disposisi:	
<i>(Checklist Departemen terkait sesuai kategori peralatan yang rusak)</i> ☐ Dept. General Affair ☒ Dept. Engineering ☐ Dept. Information Technology				
<i>(Diisi oleh bagian Departemen terkait yang memeriksa)</i> Catatan hasil identifikasi:				
Disposisi: ☐ Perbaikan Internal ☐ Membutuhkan Part ☒ Menerbitkan SPB ☐ Identifikasi/Perbaikan Melalui Jasa ☐ Rusak tidak bisa digunakan ☐ Menerbitkan SPJ				
Nama Petugas yang mengidentifikasi:			Tgl/bln/thn:	
Nomor Dokumen : COM-FPT/001C.00	Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023	Disetujui oleh : 		