

Bagian : Project

Tanggal : 18 Agustus 2026

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO12006	Lampu PL LED 9 Watt	Pc	0	27	-27	0	27	0	0

Catatan :

- * Permintaan barang diatas adalah barang-barang yang sudah dibawah minimum stock sehingga perlu diajukan permintaan terhadap barang-barang tersebut.
- * Consumable Justification barang yang diajukan SPB terlampir
- * Permintaan barang saat ini adalah permintaan untuk stock Consumable Dept Project.

Pemohon

Riki Septian
Planning and Reporting Staff

Diperiksa

Linda Dwi Rachmawan
Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Mengetahui

Dicky Mohamad Tasdik
Civil Engineering Manager

Tanggal : 18 Agustus 2026

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A - B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO1206	Lampu PL LED 9 Watt	Pc	0	27	-27	0	27	0	0

1

- * Permintaan barang diatas adalah barang-barang yang sudah dibawah minimum stock sehingga perlu diajukan permintaan terhadap barang-barang tersebut.
- * Consumable Justification barang yang diajukan SPB terlampir
- * Permintaan barang saat ini adalah permintaan untuk stock Consumable Dept Project.

Diperiksa

Mengetahui

Linda Dwi Rachmawan

Mechanical Electrical Plumbing Supervisor

Dicky Mohamad Tasdik

Civil Engineering Manager

 <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	SPAREPARTS JUSTIFICATIONS	Nomor : Tanggal : 18 Agustus 2026 Revisi : 00
--	---	--


NAMA BARANG	Lampu PL LED
TYPE / BRAND	8 Watt / Phillips
DIGUNAKAN UNTUK	Penerangan Toilet
PEMBELIAN	Lokal

NO	DIPAKAI UNTUK	LOKASI	JUMLAH FITTING LAMPU [A]	JUMLAH BARANG / SATU FITTING LAMPU [B]	TOTAL [A x B]
1	Penerangan	Toilet Unit 1	4	1	4
2		Toilet Unit 2	18	1	18
3		Toilet Unit 3	4	1	4
4		Toilet Unit 4	7	1	7
5		Toilet Kantin	4	1	5
6		Toile R.DHP Primal	6	1	6
7		Toilet G.Mess	78	1	78
8		Toilet Loker	3	1	3
9		Toilet G.Office	20	1	20
10		Toilet Unit 5	2	1	2
		Toilet Unit 6	55	1	55
		IOT	4	1	4
12	Gudang Sentral	8	8	4	
TOTAL LAMPU PL LED 8 WATT Merk. PHILLIPS TERPASANG					210 Pcs

A	Mean Time Between Failure (MTBF)	24 Months
B	MTBF Assumption	24 Months
C	Avarage Months consumption	210/ 36 Months = 9 Pcs
D	Lead Time	2 Months (From SPB)
E	Decide to maintain minimal stock	$(C \times D) = 9 \times 2 = 18 \text{ Pcs}$
F	Decide to maintain Order Point (100% - 150%)	$(150\% \times E) = 150\% \times 18 = 27 \text{ Pcs}$

PROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
18	27

Di Susun Oleh	Diperiksa	Mengetahui
 <u>Riki Septian</u> <i>Planning & Reporting Staff</i>	 <u>Linda Dwi Rachmawan</u> <i>Mechanical Electrical Plumbing Supervisor</i>	 <u>Dicky Mohamad Tasdik</u> <i>Civil Engineering Manager</i>