

Bahan Kimia yang disarankan untuk Program Perawatan Air Sistem Boiler adalah:

MAXPERSE BWT 1020 : adalah produk multifungsi yang diformulasikan secara khusus yang berfungsi sebagai penghambat terjadinya kerak dan korosi pada sistem boiler. Produk ini merupakan campuran dari phosphate dan polimer khusus yang bekerja menjaga sistem boiler dari kerak dengan mengikat kelolosan hardness dan dapat dibuang dengan mudah melalui blow down. Produk ini juga mengandung oxygen scavenger yang mampu mencegah terjadinya korosi pada pipa boiler karena kandungan oksigen dalam air.

3.2 Dosis dan Konsumsi Bahan Kimia

Dosis dan konsumsi bahan kimia yang direkomendasikan untuk program perawatan dengan bahan kimia untuk air sistem boiler di **PT. PAKIS FARMA RAYA** adalah sebagai berikut :

No.	Nama Produk	Dosis	Konsumsi Harian	Konsumsi Bulanan
1.	MAXPERSE BWT 1020	50 ppm	1,2 kg	36 kg

**Asumsi Boiler beroperasi selama 24 jam/hari dan 30 hari/bulan*