

No :
Tanggal : 15 September 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang, Tipe, Spesifikasi	Lokasi / User	Riwayat Pembelian				Jumlah Permintaan	Satuan	Target Date	Kategori		Keterangan
				Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier						
1	ATSP01113	Cooling Pad Part No. CP-18-01 Model Cooler 18-ANV	Ruang Stabilita Office Lt. 4	-	-	-	-	1	Pcs	12-10-26	1. Inventaris		Untuk Optimalisasi & Kontrol Kelembaban Ruang Stabilita Office Lantai 4
											2. Spareparts		
											3. Consumable	V	
											4. Jasa		
											5. Project		

PERMINTAAN COOLING PAD UNTUK OPTIMALISASI & KONTROL KELEMBABAN RUANG STABILITA OFFICE LANTAI 4

Situasi :

Berdasarkan form service no. 31955 kondisi lingkungan Ruang Stabilita saat ini, tercatat kelembaban udara mencapai 68,8% RH. Angka ini telah melebihi batas syarat kelembaban yang ditentukan. Kelembaban yang terlalu tinggi berisiko memicu kerusakan fisik maupun kimia pada sampel, pertumbuhan kapang/jamur, serta berpotensi menyebabkan ketidakabsahan (out of specification) pada hasil uji stabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penanganan teknis untuk mengontrol dan menyeimbangkan tata udara di Ruang Stabilita melalui pemasangan Evaporative Cooling Media / Cooling Pad.

Target :

Mengatur tata sirkulasi udara agar kelembaban Ruang Stabilita kembali masuk ke dalam batas spesifikasi yang dipersyaratkan.

Proposal :

Mengajukan pembelian cooling pad sebanyak 1 pcs.

Tanda tangan Pemohon (nama jelas)



Ajeng Ayu D



M. Ardhan Rafi

Tanda Tangan Mengetahui (nama jelas)



Firman Ardi Busono

Tanda Tangan Menyetujui (nama jelas)






Hermawan Widyaprasetya

LAMPIRAN



Evaporating Cooling Media

 PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR PERMOHONAN SERVICE ATAU JOB ORDER		No Formulir Permohonan	
			31955	
			Tanggal & Jam Pengajuan	
			2026-08-23 08:30:00	
Nama Pemohon : Andin Puspita Departemen : Quality Control Nama Gedung/Area : Ruang Stabilita Office Lt.4 Nomor Inventaris : Nama Fasilitas / Mesin : Tanggal Rencana Penggunaan : 2026-08-24 Permohonan : Service (Diisi oleh pemohon) Deskripsi Permohonan : Mohon dilakukan pengecekan terhadap ruangan stabilita (Suhu $30 \pm 2^{\circ}\text{C}$; rH $75 \pm 5\%$). Kondisi saat ini kelembaban ruangan tidak memenuhi syarat yaitu 68,8%.				
Pemohon		Mengetahui	Menyetujui*	Penerima
Andin Puspita 2026-08-23 08:30:00		Robertus Luki Praptono 2026-08-24 14:16:19		Rangga Niki Al-Aziz 2026-08-26 16:11:14
		Departemen Manager	Plant Manager	
ENGINEERING DEPARTEMENT				
(Diisi oleh Supervisor) Analisis Penyebab dan Perencanaan Tindakan : - Evaporator cooling pad Blocking - Pembersihan Humidifier keseluruhan		Analisis Waktu Pengerjaan : - Skala Prioritas : - Jadwal (Tanggal / Jam) Mulai Selesai Apakah memerlukan SPB : <i>Ya</i>		
PENANGANAN PERMOHONAN				
Perbaikan / Penyelesaian :		<i>Pembersihan Evaporator cooling pad, kuras air, dan pembersihan pompa</i>		
		Mulai (Tanggal / Jam) :	Selesai (Tanggal / Jam) :	
		<i>28/08 - 09.00</i>	<i>28/08 - 14.22</i>	
Komentar Pemohon		Hasil Perbaikan : <i>Humidifier dapat beroperasi, namun parameter tidak stabil karena cooling pad rusak</i>		
Keterangan :		Paraf Pemohon :		
Dikerjakan Oleh	Mengetahui	Menyetujui		
				
YOVAN PUTRA O	RAFI	TIMMY		
Project and Engineering Team	Engineering Supervisor	Engineering / Asst Manager		

*Nomor Formulir diisi oleh Engineering Departement

*Untuk permohonan job order ditandatangani oleh Plant Manager



PT. INDO SUKSES SEJAHTERA

Evaline Evaporation Cooling System

Jl. Kebon Jeruk XIII No. 33B
Maphar, Tamansari - Jakarta Barat 11150
Telp : (021) 2262 1255, Fax : (021) 6230 9720

SPAREPART EVALINE COOLER

To : PT. MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANA
Address : Wisma Tiara 4th FL, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No 17,
RT.1/RW.1, West Pejaten, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12510
Tel : (021) 7987683
Attn : Mr. Robertus Luki Praptono

Date : 27 Agustus 2026
No. Penawaran : PRS/0065/26

ITEM	DESCRIPTION	PART NO.	MODEL COOLER	QTY	UNIT	UNIT PRICE (IDR)	GRAND TOTAL (IDR)
1	 COOLING PAD (each cooler need 4 pcs) INSTALLATION	CP-18-01	18-ANV	1	pcs	1.950.000	1.950.000
				-	pcs	-	-
*Validity of offer 30 days from the date here of proposal *Price Exclude Delivery *Price are exclude PPN 11%		TOTAL (IDR)				1.950.000	

Term Of Payment
100% Before Delivery
Bank Central Asia (BCA)
No Rekening : 6980185778
A/N PT. INDO SUKSES SEJAHTERA

Stock
Ready Stock

Prepared by.

Acknowledge by.

CLARA	RUDY