


No :
Tanggal : 30 September 2026
Dari : Engineering

SURAT PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Merk / Brand	Type	Spesifikasi	Satuan	Riwayat Pembelian				Stok Saat Ini	Minimum Stok	Jumlah Permintaan	No Justifikasi
							Tanggal	Jumlah	No SPB	Supplier				
1	IMO06189	FREON		R-32		TB	-	-	-	-	0	2	3	CONS-RFG-003

Catatan :

Permintaan FREON R-32 Lembaran dengan ukuran dan type di atas,. Sudah berada pada minimum stock sehingga perlu diajukan terhadap FREON R-32 Tersebut.

SPAREPARTS CONTROLLER  30/09 26 AJKA AMIRIN	Asst. Manager  30/26 09 FIRMAN AB	MANAGER  30/09 26 HERMAWAN WIDYAPRASETYA
---	--	--

 <i>Good Quality Improves Life's Quality</i> PT. MERSIFARMA TM. SUKABUMI-INDONESIA	CONSUMABLE JUSTIFICATIONS	Nomor : CONS-RFG-003 Tanggal : 14 JULI 2026 Revisi : 00
--	--	---

NAMA BARANG	Freon
TYPE / BRAND	R-32
PACKAGING ORIGINAL	1 Tabung @ 9,5 Kg
DIGUNAKAN UNTUK	Out Door HVAC

Estimasi Jumlah Pemakaian

A. Digunakan untuk penambahan dan perbaikan kebocoran outdoor HVAC yang menggunakan Freon R 404 A


- a. Freon R407C setiap 0,8 Kg digunakan untuk pekerjaan selama 1 bulan, pada 1 Out door HVAC, Berikut daftar kebutuhan perbulan Freon R 404 A

No.	Lokasi Out Door	Jumlah Out Door [A]	Freon R407C / Bulan [B]	Total [A x B]
1	HVAC U. 1 Steril Zona 1	2	0,8	1,6
2	HVAC U. 1 Steril Zona 2	2	0,8	1,6
3	HVAC U. 1 Steril Zona 3	2	0,8	1,6
4	HVAC U. 3 Zona 1	2	0,8	1,6
5	HVAC U. 5 Zona 1	2	0,8	1,6
6	HVAC U. 5 Zona 2	2	0,8	1,6
7	HVAC Lab Mikro Zona 3	1	0,8	0,8
Total Kebutuhan Freon R32 / Bulan				10,4 Kg = 1 Tabung

- B. Lead Time : 2 Bulan SPB
- C. Decide to maintain minimal stock : [Total Kebutuhan Freon R404 A / Bulan x Lead Time]
 $[1 \times 2] = 2$ Tabung
 (Back UP Perbaikan 2 Outdoor HVAC [Pengisian Ulang])
- D. Decide to maintain Order Quantity (100% - 150%) : [C x 150%]
 $[2 \times 150\%] = 3$ Tabung

ROPOSAL TO SECURE OF SUPPLY

MINIMUM STOCK	ORDER QUANTITY
2	3

Di Susun Oleh	Diperiksa		Mengetahui
 19/26 07	 20/26 07 MMW <u>Supervisor Compliance</u>	 20/26 07 PMS <u>Assistant Manager</u>	 22/26 07 MMW <u>Engineering Manager</u>

BIN CARD ENGINEERING

NAMA BARANG : Freon R-32 LOKASI :
KODE BARANG : IMO 0600 MINIMUM STOK :
SATUAN : Can ORDER QTY :

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
29/25 07		0,223	8,657	u/ Penambahan Freon Ac outdoor
06/25 08		0,547	8,11	u/ Pengisian Freon Ac split 2,5 PK Panasonic R-Serie Balokang "517"
12/25 08		0,588	7,522	u/ Ac Lab. Kimia Sc "Unit 2 k.s " 1542"
14/25 10		0,078	7,444	u/ Ac split Mess k. 2 kamar " 213" / 944"

TGL	IN	OUT	JUMLAH	KETERANGAN
07/26 09		4	3,444	u/ Excavator " 030"
07/26 09		1	2,444	F. 003 (5A)
06/26 09		0,619	6,825	BK. 024
20/26 09		0,605	6,22	BK. 100
24/26 09		3,1087	3,13	BK. 119
21/26 09		0,009	3,124	BK. 679
24/26 05		2,31	0,81	BK. 710
28/26		0,905	0,095	BK. 713
11/09/26		0,123	0,135	BK. 788
06/26 08		0,135	0	BK. 989